



SZR CORRENTE

sediste : Vladimira Mitrovica 68b, Beograd-Zvezdara, Srbija

tel : 064/18 45 881 ; 064/15 74 290

broj tekućeg računa : 205-129890-67 Komercijalna banka

e-mail: szrcorrente@Gmail.com

City Facility
Urosa Martinovica 13
Novi Beograd
PIB: 106175380
osoba za kontakt:
Jovan Popovic 064/641-45-39
jovan.popovic@cityfacility.rs

Datum : 05.11.2019. god.

Mesto : Beograd

ZAPISNIK O PROVERI ISPARAVNOSTI GREJACA NA FAZI 1

OLUCI B6:

GREJAC 1, 380V R=37,3 oma I=9,96 A ISPRAVAN
TERMOSTAT ISPRAVAN

OLUCI B5:

GREJAC 1, 380V R=32,8 oma I=11,8 A ISPRAVAN
GREJAC 2, 230V R=37,2 oma I=6 A ISPRAVAN
GREJAC 3, 230V R=33,1 oma I=7,45 A ISPRAVAN
TERMOSTAT ISPRAVAN

OLUCI B4:

GREJAC 1, 380V R=38,2 oma I=10,1 A ISPRAVAN
GREJAC 2, 230V R=35,5 oma I=6,1 A ISPRAVAN
GREJAC 3, 230V R=35,7 oma I=6,2 A ISPRAVAN
TERMOSTAT ISPRAVAN

OLUCI B3:

GREJAC 1, 230V R=17,9 oma I=12,25 A zamenjen kontakt na kontaktoru
TERMOSTAT ISPRAVAN

OLUCI B2:

GREJAC 1, 380V R=29,9 oma I=12,75 A ISPRAVAN
GREJAC 2, 230V R=35,3 oma I=6,18 A ISPRAVAN
GREJAC 3, 230V R=35,7 oma I=6,1 A ISPRAVAN
TERMOSTAT ISPRAVAN

OLUCI B1:

GREJAC 1, 230V R=24,3 oma I=8,78 A ISPRAVAN
TERMOSTAT ISPRAVAN

OLUCI D:

GREJAC 1, 380V R=44,3 oma I=8,6 A ISPRAVAN
GREJAC 2, 380V R=45,4 oma I=8,51 A ISPRAVAN
TERMOSTAT ISPRAVAN