

**CEVI GARAZA B5:**

|                       |             |          |            |
|-----------------------|-------------|----------|------------|
| TERMOSTAT 1, 230V, K4 | prazan      |          | NEISPRAVAN |
| TERMOSTAT 2, 230V, K5 | R=114,6 oma | I=1,95 A | ISPRAVAN   |
|                       | R=103 oma   | I=2,06 A | ISPRAVAN   |
|                       | prazan      |          |            |
| TERMOSTAT 3, 230V, K6 | R=84 oma    | I=2,65 A | ISPRAVAN   |
| TERMOSTAT 4, 230V, K7 | R=140,4 oma | I=1,6 A  | ISPRAVAN   |

**RAMPA GARAZA B6:**

|                    |            |           |          |
|--------------------|------------|-----------|----------|
| GREJAC 1, 380V, K8 | R=30,6 oma | I=12,29 A | ISPRAVAN |
| GREJAC 2, 380V, K8 | R=30,6 oma | I=12,53 A | ISPRAVAN |
| TERMOSTAT DEVIREG  |            |           | ISPRAVAN |

**CEVI GARAZA B2:**

|                       |             |          |          |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| TERMOSTAT 1, 230V, K4 | R=41,3 oma  | I=5,7 A  | ISPRAVAN |
|                       | R=47,6 oma  | I=4,56 A | ISPRAVAN |
|                       | R=59,8 oma  | I=3,52 A | ISPRAVAN |
| TERMOSTAT 2, 230V, K5 | R=127,9 oma | I=1,73 A | ISPRAVAN |
|                       | R=93,8 oma  | I=2,28 A | ISPRAVAN |
|                       | prazan      |          |          |
| TERMOSTAT 3, 230V, K6 | R=146,7 oma | I=1,55 A | ISPRAVAN |

**RAMPA GARAZA B4:**

|                    |            |           |          |
|--------------------|------------|-----------|----------|
| GREJAC 1, 380V, K7 | R=30,6 oma | I=12,78 A | ISPRAVAN |
| GREJAC 2, 380V, K7 | R=30,6 oma | I=12,54 A | ISPRAVAN |
| TERMOSTAT DEVIREG  |            |           | ISPRAVAN |

**CEVI GARAZA C:**

|                       |             |         |          |
|-----------------------|-------------|---------|----------|
| TERMOSTAT 1, 230V, K4 | R=62,4 oma  | I=3,3 A | ISPRAVAN |
|                       | R=212,8 oma | I=1 A   | ISPRAVAN |
|                       | prazan      |         |          |
| TERMOSTAT 2, 230V, K5 | R=67,7 oma  | I=3 A   |          |
| TERMOSTAT 3, 230V, K6 | R=51,4 oma  | I=4 A   | ISPRAVAN |
|                       | R=55,2 oma  | I=3,8 A | ISPRAVAN |

**CEVI GARAZA D:**

|                       |             |          |          |
|-----------------------|-------------|----------|----------|
| TERMOSTAT 1, 230V, K4 | R=94,8 oma  | I=2,24 A | ISPRAVAN |
|                       | R=117,1 oma | I=1,88 A | ISPRAVAN |
|                       | R=91,5 oma  | I=2,37 A | ISPRAVAN |
| TERMOSTAT 2, 230V, K5 | R=125,7 oma | I=1,63 A | ISPRAVAN |
| TERMOSTAT 3, 230V, K6 | R=78 oma    | I=2,91 A | ISPRAVAN |

U Beogradu  
dana 05.11.2019.god.

zapisnik sastavio:  
Mladen Raišić



Maticni broj : 62153652

Sifra delatnosti : 45310

PIB : 105540633